

LFF Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi

Punkts 1 Lietotie termini:

- 1.1. Stadions – speciāla sportam būvēta vai piemērota būve ar futbola laukumu, skatītāju sektoru un palīgbūvju kompleksu, kas domāts futbola sacensību rīkošanai.
- 1.2. LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija”
- 1.3. Klubs – juridiska persona, kas piedalās LFF rīkotajās sacensībās
- 1.4. Noteikumi – Šie noteikumi
- 1.5. Sacensības – LFF organizētās futbola sacensības
- 1.6. Komisija - LFF organizēto sacensību stadionu komisija
- 1.7. VAR ("Video Assistant Referee") – Video tiesnešu asistenti.

Punkts 2 Noteikumu piemērošana

Noteikumi nosaka prasības un iedala kategorijās stadionus šādās LFF organizētajās un rīkotajās sacensībās, ja vien nav noteikts citādi:

- 2.1. Virslīgas čempionāts (vīriešu un sieviešu)
- 2.2. 1.līga (vīriešu un sieviešu)
- 2.3. 2.līga
- 2.4. 3.līga
- 2.5. Latvijas kauss (vīriešu un sieviešu)
- 2.6. Dublieri
- 2.7. Jauniešu sacensības
- 2.8. Veterānu sacensības.

Punkts 3 Izņēmumu piemērošana

- 3.1. LFF izņēmuma kārtā var atļaut Klubam aizvadīt sacensības Stadionā, kurā notiek celtniecības vai modernizācijas darbi un kas pagaidām neatbilst noteiktajiem kritērijiem. Šāds izņēmums var tikt piešķirts gadījumos, kad Klubs kvalificējas dalībai augstākas līgas sacensībās vai arī citos Komisijas ieskatā būtiskos un pamatotos apstākļos, tostarp nespēju nodrošināt alternatīvu Stadionu, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā Kluba ģeogrāfisko atrašanās vietu. Šāds izņēmums ir pieļaujams tikai ar Komisijas apstiprinājumu un var tikt piešķirts ne ilgāk kā uz vienu sezonu.
- 3.2. Par Noteikumu p.3.1 minēto izņēmumu Klubam ir jāiesniedz iesniegums Komisijai pirms noteiktā klubu licencēšanas infrastruktūras kritēriju dokumentu iesniegšanas datuma.

Punkts 4 Stadiona pārbaude

Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var veikt Stadiona apsekošanu jebkurā laikā, lai pārliecinātos, ka Stadions atbilst Noteikumu prasībām. Pēc pārbaudes, Komisija izsniedz klubam Stadiona apsekošanas akta kopiju, tostarp apraksta jebkurus uzlabojumus, kas jāveic Klubam, lai nodrošinātu Stadiona atbilstību Sacensībām.

Pārbaudes laikā Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var pieprasīt ar Stadionu saistošo dokumentāciju (VUGD akts, Stadiona būvju drošības apliecinošs dokuments, spēles laukuma apgaismojuma sertifikāts, Stadiona ekspluatācijas žurnāls (apkopota informācija par laukuma kopšanas veiktajiem darbiem, grafikiem, materiāliem, ekspluatācijas noteikumiem u.c. informāciju) u.c.)

Punkts 5 Atbildība un drošība

Katra Kluba - laukuma saimnieku, kā pasākuma organizatoru pienākums ir nodrošināt visu to personu drošību, kas piedalās, apkalpo vai citādi apmeklē spēles, strādā vai citādi piedalās Kluba norādītajā Stadionā.

Katra Kluba pienākums ir nodrošināt spēkā esošā LFF Drošības pasākuma reglamenta ievērošanu un to izpildi.

Punkts 6 Stadionu kategorijas:

Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
Virslīgas un 1.līgas spēļu aizvadišanai.	Virslīgas (vīriešu)*, Virslīgas (sieviešu) 1.līgas, dublieru un reģionālo sacensību spēļu aizvadišanai.	1.līgas (sieviešu), Reģionālo un jauniešu spēļu aizvadišanai.	Bērnu futbola sacensību (U-10 līdz U-12 vecuma grupām) un veterānu un amatieru futbola sacensību aizvadišanai.

* Stadionos ar mākslīgo futbola segumu Virslīgas spēļu aizvadišanai:

- no 1.marta līdz 1.jūnijam,
- no 1. novembra līdz 30. novembrim, ja laika apstākļu dēļ (sasalums, sniegs, pārlietu izmircis) nav iespējams spēlēt uz kluba pieteiktā galvenā futbola laukuma,
- pēc Kluba argumentēta un pamatota iesnieguma akceptēšanas.

Punkts 7 Stadionu kategorijas piešķiršanas kārtība

Stadiona kategoriju piešķir Komisija. Par atļauju aizvadīt spēles Kluba pieteiktajā Stadionā lēmumu pieņem attiecīgo sacensību Orgkomiteja.

MINIMĀLĀS PRASĪBAS STADIONIEM p.6. MINĒTO KATEGORIJU PIEŠĶIRŠANAI**Punkts 8 Spēles laukums**

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
8.1.	Spēles laukumam jābūt veidotam pilnībā no dabīgā vai mākslīgā zāles seguma. Pieļaujams arī laukums ar integrētu mākslīgo un dabīgo materiālu kombināciju (hibrīda sistēma).			
8.2.	Futbola laukumam ir jābūt līdzenam un kvalitatīvam;			
8.3.	Dabīgā zāliena garumam jābūt: 2,2 – 3 cm;			
8.4.	Virs spēles laukuma zemāk par 21m nedrīkst atrasties jebkādi objekti. Teritorijai, kas atrodas tieši blakus spēles laukumam ir jābūt drošai spēlētājiem un tiesnešiem. Visa aprīkojuma un konstrukciju elementi, kas atrodas pie laukuma, jānovieto tā, lai tie neradītu nekādu apdraudējumu spēlētājiem, treneriem vai oficiālajām personām. Plānojot jauna objekta izbūvi vai renovējot esošu objektu, paredzēt, ka jebkāda veida konstrukcijas neatrodas tuvāk par 4m no futbola laukuma līnijām.			
8.5.	Dabīgo zālāju laukumiem jābūt aprīkoti ar automātisko laistīšanas sistēmu	Pēc iespējām		
8.6.	Laukuma garums: 100 – 105m Laukuma platums: 64 – 68m		Laukuma garums: 90 - 105m Laukuma platums: 60 - 68m	Laukuma garums: 60 m Laukuma platums: 40 m
8.7.	Futbola laukuma drošības zonas: a) Aiz <u>vārtu līnijām</u> - min.2,5m b) Aiz <u>sānu līnijām</u> - min.2m			a) Aiz <u>vārtu līnijām</u> - min.2m b) Aiz <u>sānu līnijām</u> - min.1,5m
8.8.	Spēlētāju iesildīšanās zonai jāatrodas aiz laukuma sānu līnijas, aiz spēles 1.tiesneša asistenta, palielinot drošības zonu min. par 1m. Citos gadījumos iesildīšanās zona tiek saskaņota ar spēles tiesnesi.			Pēc iespējām
8.9.	Dabīgo zālāju jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām “Dabīgā zāliena futbola laukumu kopšanas pamati” , LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma.			

8.10.	Dabīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; b) Laukuma kopšanas žurnāls; c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (zāles pļāvējs, pieejama laukuma laistīšana, līniju marķēšanas iekārta, mazvērtīgais inventārs)		
8.11.	Mākslīgo futbola laukuma segumu jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām “Mākslīgā zāliena futbola laukuma minimālie kopšanas noteikumi” , LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti, un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma, ja tas neatbilst FIFA noteiktajām laukuma kvalitātes normām.		
8.12.	Mākslīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; b) Laukuma kopšanas žurnāls; c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (laukuma kopšanas birste, traktors birstes vilkšanai, mazvērtīgais inventārs) d) Gumijas granulas ikdienas piebēršanai (pietiekamā daudzumā un atbilstošas kvalitātes/sertificētas)		
8.13.	Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem spēlētāju soliņiem 2 komandām, spēles laukuma līmenī 5m attālumā no sānu līnijas ar: 14 sēdvietām katrai komandai vai arī atbilstoši sacensību reglamentam		7 sēdvietām katrai komandai
8.14.	Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem soliņiem spēles 4. tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jābūt aprīkotam ar galdu.	Saskaņā ar sacensību reglamentu	-
8.15.	Stadionā jābūt iezīmētai tehniskai zonai. Zonas robežas ir 1m pa labi un kreisi no rezervistu vietām perpendikulāri laukuma sānu līnijai un noslēdzas ar tai paralēlu līniju (1m no sānu līnijas)	Saskaņā ar sacensību reglamentu	-
8.16.	Stadionā jānodrošina elektronisks rezultāta tablo	Stadionā jānodrošina elektronisks vai manuāls rezultāta tablo	

Punkts 9 Futbola vārti

	Vīrsliģas stadions	1.līģas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
9.1.	Stacionāri futbola vārti (EURO tipa) + 1 tāda paša tipa rezerves vārti		Pēc iespējām	-
9.2.	Vārtu stabiem un vārtu pārliktnim jābūt izgatavotam no alumīnija vai līdzīga materiāla. Futbola vārtiem jāatbilst aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem, kas nozīmē, ka: a) attālumam starp vārtu stabiem jābūt 7,32 m; b) attālumam no vārtu pārliktna apakšējās malas līdz zemei jābūt 2,44 m; c) vārtu stabiem un pārliktnim jābūt baltam; d) vārtu stabi un pārliktnis nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem; e) vārtiem jābūt stabiliem; f) vārtu konstrukcija nedrīkst sastāvēt no iekšējiem elementiem, kas kalpo kā nostiprinājums. g) vārtiem jābūt sertificētiem (Eiropas direktīvu un standartu prasībām atbilstošiem)			
9.3.	Stadionā jāatrodas vismaz vieni rezerves vārti. Rezerves vārtiem ir jābūt tā paša tipa kā pamatvārtiem.			

Punkts 10 Laukuma apgaismojums

	Vīrsliģas stadions	1.līģas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
10.1.	Atbilstoši Vīrsliģas stadionu apgaismojuma	Atbilstoši I līģas stadionu apgaismojuma	Atbilstoši I līģas stadionu apgaismojuma	Ne mazāk kā 150 (lx)*

	prasībām (Pielikums Nr.1)	prasībām (Pielikums Nr.2)	prasībām (Pielikums Nr.2)*	
10.2.	* Attiecas uz futbola laukumiem ar mākslīgo segumu.			

Punkts 11 Komandu ģērbtuves

	Vīrslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
11.1.	Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 2 (divām) minimālajām prasībām atbilstošām spēlētāju ģērbtuvēm pa vienai katrai komandai. Komandu ģērbtuves nedrīkst būtiski atšķirties pēc to uzbūves, izmēra un funkcionālā nodrošinājuma.			
11.2.	Katras komandas ģērbtuves izmērs neskaitot dušu un sanitārās telpas ne mazāk kā 1m2 uz vienu personu!			
11.3.	Katras komandas ģērbtuves aprīkojumā jābūt:			
	a) 25 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvietā min. 50cm); b) 5 dušas; c) Siltais un aukstais ūdens; d) 3 tualetes podi, no kuriem 2 var būt pīsuāri; e) 1 izlietne f) 1 masāžas galds; g) Spogulis		a) 15 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvietā min. 50cm); b) 3 dušas; c) Siltais ūdens un aukstais ūdens; d) 1 tualetes pods; e) 1 izlietne.	
11.4.	Ģērbtuvēm ir jābūt aprīkotām ar soliņiem un drēbju pakaramajiem, kuri nav individuāli slēdzami.			
11.5.	Komandu ģērbtuvju atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu spēlētāju nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm.			
11.6.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai skatītāju un komandu segregācijai, izmantojot nepārtrauktu fizisku barjeru (piemēram, nožogojumu, barjeru sistēmu vai citu tehnisku risinājumu). Tikai apsardzes klātbūtne netiek uzskatīta par pietiekamu segregācijas nodrošināšanu. Fiziskajai barjerai jānovērš jebkāda skatītāju piekļuve komandu ģērbtuvēm, kā arī jānodrošina, ka skatītāju plūsmas ir organizētas tā, lai tās savstarpēji nekrustotos un neradītu risku komandu drošai pārvietošanai starp ģērbtuvēm un laukumu.		Pēc iespējām.	

Punkts 12 Tiesnešu ģērbtuve

	Vīrslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
12.1.	Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 1 ģērbtuve tiesnešu vajadzībām.			
12.2.	Tiesnešu ģērbtuves aprīkojumā jābūt:			
	a) 5 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvietā min. 50cm); b) Galds; c) 1 duša; d) Siltais un aukstais ūdens; e) 1 tualetes pods; f) 1 izlietne; g) Internets; h) Spogulis.			
12.3.	Ģērbtuvēm ir jābūt aprīkotām ar soliņiem un drēbju pakaramajiem, kuri nav individuāli slēdzami.			
12.4.	Ģērbtuves atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu tiesnešu nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm.			
12.5.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai skatītāju un tiesnešu segregācijai, izmantojot nepārtrauktu fizisku barjeru (piemēram, nožogojumu, barjeru sistēmu vai citu tehnisku risinājumu). Tikai apsardzes klātbūtne netiek uzskatīta par pietiekamu segregācijas nodrošināšanu. Fiziskajai barjerai jānovērš jebkāda skatītāju piekļuve tiesnešu ģērbtuvēm, kā arī jānodrošina, ka skatītāju plūsmas ir organizētas tā, lai tās savstarpēji nekrustotos un neradītu risku tiesnešu drošai pārvietošanai starp ģērbtuvēm un laukumu.			

Punkts 13 Dopinga kontroles telpa

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
13.1.	Stadionam ir jābūt aprīkotam ar telpu dopinga kontroles veikšanai		Pēc iespējām	-
13.2.	Telpas kopējam izmēram ir jābūt 20m ² , kura sastāv no uzgaidāmās telpas, pārbaudes telpas, un tualetes		Pēc iespējām	-
13.3.	Pārbaudes istabā jāatrodas galdam, četriem krēsliem, izlietnei ar tekošu ūdeni, slēdzamu skapi un tualeti (ar tiešu ieeju no pārbaudes telpas vai tieši pārbaudes telpā).		Pēc iespējām	-
13.4.	Tualetē jābūt nodrošinātam podam un izlietnei, ieteicams dušai.		Pēc iespējām	-
13.5.	Uzgaidāmajai telpai ir jābūt saistītai ar dopinga pārbaudes telpu (ir pieļaujama vieglas konstrukcijas atdalošā siena), tajā jāatrodas 5 krēsliem ar pakaramiem vai skapišiem un ledusskapim.		Pēc iespējām	-
13.6.	Dopinga kontroles telpai jāatrodas tiešā spēlētāju ģērbtuves tuvumā, telpai jābūt norobežotai no žurnālistu vai skatītāju piekļuves		Pēc iespējām	-

Punkts 14 Pirmās palīdzības sniegšana

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
14.1.	Stadionā ir jānodrošina medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai spēlētājiem un oficiālajām personām. Telpas atrašanās vietai ir jābūt redzamai vai skaidri norādītai tās atrašanās vietai.			
14.2.	Stadionā ir jānodrošina pirmās palīdzības sniegšanai skatītājiem, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnu			
14.2.	Stadionā ir jānodrošina pirmās palīdzības sniegšanai skatītājiem, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnas klātesamību.			

Punkts 15 Skatītāju tribīnes

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
15.1.	Sēdvietām skatītājiem ir jābūt piestiprinātām pie pamatnes un grūti degošām.			
15.2.	Individuālas un numurētas		Pēc iespējām	
15.3.	Stadionā jāparedz sabiedriskās ēdināšanas zonu skatītājiem.			
15.4.	Ne mazāk kā 1000 sēdvietas.	Ne mazāk kā 200	50	Pēc iespējām
15.5.	50% sēdvietu jābūt no nokrišņiem pasargātām (segtām).	Pēc iespējām		
15.6.	Vismaz 5 % no stadiona sēdvietu skaita ir jābūt rezervētām viesu komandas līdzjutējiem ar atsevišķu ieeju un vajadzības gadījumā tās ir jānorobežo no mājas komandas skatītājiem.		Pēc iespējām	
15.7.	Stadionam ir jābūt nodrošinātam ar atsevišķām sēdvietām skatītājiem ar īpašām vajadzībām un viņu palīgiem.			
15.8.	Stadionā jābūt nodrošinātām tīrām un higiēniskām tualetēm un tām ir jābūt izvietotām vienmērīgi visā stadionā. Tualetēs jābūt tualetes papīram, izlietnei un ziepēm.			
15.9.	Saskaņā ar LBN 208-15 (Latvijas būvnormatīvi "Publiskās būves") attālums no tālākās skatītāju vietas līdz tualetēm nedrīkst pārsniegt 150m.			

	Tualešu skaits:	
15.10.	a) Tualešu attiecība 70% vīriešu tualetes, 30% sieviešu b) 1 tualetes pods uz 250 vīriešiem c) 1 pisuārs uz 125 vīriešiem d) 1 tualetes pods uz 125 sievietēm	Pēc iespējām
15.11.	Skatītājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina atsevišķa piemērota tualete.	Pēc iespējām
15.12.	Stadionam ir jābūt aprīkotam ar publiskās apziņošanas sistēmu.	Stadionā ir jānodrošina publiskās apziņošanas sistēma
15.13.	Stadiona ieejas un izejas jāveido tā, lai izvairītos no pūļa veidošanās un varētu nodrošināt vienmērīgu skatītāju plūsmu un to pārbaudi, ņemot vērā plānoto apmeklētāju skaitu. Skatītāju plūsmas organizēšana jānodrošina tā, lai tā nekrustojas ar komandu un tiesnešu pārvietošanās ceļiem.	
15.14.	Visām Stadiona izejām un ceļiem uz izejām ir jābūt skaidri apzīmētām ar norādēm (ar atpazīstamām piktogrammas zīmēm);	
15.15.	Visām izejām no stadiona un uz spēles laukumu ir jābūt izveidotām tā, lai tās nebūtu aizslēgtas (taču tām jābūt kārtības uzturētāju uzraudzītām) visu laiku, kamēr stadionā atrodas skatītāji.	

Punkts 16 VIP personas

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
16.1.	VIP sēdvietām ir jābūt nosegtām ar jumtu, pēc iespējas tuvāk laukuma centram.	Pēc iespējām	-	-
16.2.	VIP sēdvietu skaits 50 (no tām 10 viesu komandai)	Pēc iespējām	-	-

Punkts 17 Mediji

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
17.1.	Ne mazāk kā 10 sēdvietas medijiem.	Ne mazāk kā 5 sēdvietas medijiem.	Pēc iespējām	-
17.2.	Vismaz 5 mediju sēdvietām jābūt ar galdiņiem	Pēc iespējām	-	-
17.3.	Mediju sēdvietām jābūt pasargātām no nokrišņiem		-	-
17.4.	Mediju sēdvietām ir jāatrodas tuvu laukuma centram, ar neierobežotu skatu uz laukumu un vieglu nokļūšanu uz citām mediju darba telpām.		Pēc iespējām	-
17.5.	Mediju sēdvietām ir jābūt nodrošinātām ar elektrības un interneta pieslēgumiem.		Pēc iespējām	-
17.6.	Stadionā jābūt nodrošinātai vismaz vienai komentētāju vietai ar atsevišķu ātrgaitas interneta pieslēgumu.		Pēc iespējām	-
17.7.	Stadionā ir jānodrošina vismaz trīs TV un radio komentētāju vietas.		-	-
17.8.	Stadionā ir jābūt preses konferences telpai vai noteiktai mediju darba zonai.		Pēc iespējām	-
17.9.	Preses konferences telpas aprīkojumā jābūt:			-
	a) Prezidija galds; b) Krēsli	Pēc iespējām		
17.10.	Preses konferences telpā ir jābūt ne mazāk kā 20 sēdvietas mediju pārstāvjiem.		Pēc iespējām	-
17.11.	Preses konferences telpai ir jāatrodas Stadionā.		Pēc iespējām	-

17.12.	Stadionā, starp komandu ģērbtuvēm un komandu autobusu novietni ir jābūt pieejamai vietai, kuru var izmantot kā MIXED zonu.	Pēc iespējām	-	-
--------	--	--------------	---	---

Punkts 18 TV un VAR sistēmas prasības

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
18.1.	Stadionā jānodrošina centrālās TV kameras platforma, kas ir novietota maksimāli tuvu centram un tai ir jābūt paaugstinātai, lai nodrošinātu labāku video kvalitāti.		Pēc iespējām	
18.2.	Centrālās TV kameras platformai ir jābūt ne mazākai kā 6 m ² , un ne mazāk kā 6 metri augstai, kur var novietot divas TV kameras.		Pēc iespējām	
18.3.	Stadionam jābūt aprīkotam ar 2 TV kameru platformām, ne mazāk kā 6 metri augstām, vienā līmenī ar centrālās TV kameras platformu un centrālās TV kameras platformas pusē, pretī katrai no soda laukuma līnijām.	a) 1.līgas spēlēs – pēc iespējām. b) Virslīgas spēlēs – saskaņā ar Virslīgas stadiona kategorijas prasībām.	-	
18.4.	Stadioniem jābūt aprīkoti ar elektrības pieslēgumiem: divi 32A 3 fāžu un trīs 220V 1 fāzes pieslēgumi.	a) 1.līgas spēlēs – pēc iespējām. b) Virslīgas spēlēs – saskaņā ar Virslīgas stadiona kategorijas prasībām.	-	

Punkts 19 Autostāvvietas

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
19.1.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai autostāvvietai, kur novietot vismaz 2 komandu autobusus.			
19.2.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai dienesta vieglo a/m autostāvvietai, kur novietot vismaz:			
	20 automašīnas	10 automašīnas	5 automašīnas	
19.3.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai PTS (pārvietojamā televīzijas stacija) automašīnas novietnei. Tai jābūt maksimāli tuvu Stadionam un ideālā gadījumā tajā pašā pusē, kur atrodas centrālā televīzijas platforma, ar līdzenu un stabilu pamatnes segumu ar elektrības pieslēguma vietu.		-	
19.4.	Autostāvvietām jābūt drošā un apsargātā vietā tiešā tuvumā pie komandu ģērbtuvēm un oficiālo personu telpām.			

Punkts 20 Karogu masti

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
20.1.	Stadionam jābūt aprīkotam ar karogu mastiem, vai arī vietām, mehānismiem, lai nodrošinātu karogu uzvilšanu:			
	5 gab.	3 gab.		

Punkts 21 Futbola laukumu seguma kvalitātes prasības.

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
21.1.	Futbola laukumam ar mākslīgo segumu ir jāatbilst sekojošiem seguma kvalitātes kritērijiem: a) Bumbas atlēciens: 0,6 - 1 m b) Bumbas ripošana: 4 - 10 m c) Trieciena amortizācija: 55 - 70 % d) Deformēšanās: 4,0 - 11,0 mm e) Laukumam jābūt zaļā krāsā ar baltām līnijām.			
21.2.	Futbola laukumam ar dabīgo zālāju ir jāatbilst sekojošiem seguma kvalitātes kritērijiem: a) Virsmas vienmērīgums (mm): pieļaujami 11 - 15mm b) Saķere (Nm): pieļaujami 35 - 55 Nm c) Cietība (g): pieļaujami 65 - 100g d) Infiltrācijas ātrums (mm/h): pieļaujami 100 - 199mm/h e) Seguma blīvums (%): pieļaujami 85 - 94% f) Sakņu dziļums (mm): pieļaujami >70mm g) Organiskās atliekas, "filcs" (mm): pieļaujami <50mm Sīkāk skatīt "LFF dabīgo zālāju kvalitātes prasības" (Pielikums Nr.3)			

Punkts 22 Noslēguma noteikumi

LFF Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi ir apstiprināti ar 2025. gada 12. decembra LFF valdes lēmumu.